

1. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1152 X

Gerät: Kleinsteuer-, Regel- oder Befehlsgerät Typ dS8...-22-.....

Kennzeichnung:  II 2 G/D EEx d IIC T6 80 °C bzw. T5 95 °C

Hersteller: TPK Kapfer GmbH

Anschrift: Schillerstr. 13, 74219 Möckmühl, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

1. Der Normenstand wird angepasst.
2. Präzisierung hinsichtlich der Dicke galvanischer Überzüge an Spaltoberflächen und Änderung der Aufschrift auf dem Typenschild entsprechend der im u.g. Prüfbericht enthaltenen Prüfungsunterlagen.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-31:2009

Aufgrund der Anwendung der o.g. Normen ändert sich die Kennzeichnung je nach Geräteausführung wie folgt:

 II 2 G Ex d IIC T6 Gb

 II 2 G Ex d IIC T5 Gb $-20 \leq T_a \leq +55 \text{ °C}$

 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP65

 II 2 D Ex tb IIIC T95 °C Db IP65 $-20 \leq T_a \leq +55 \text{ °C}$

Prüfbericht: PTB Ex 13-13189

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 3. März 2014


Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Direktor und Professor



Seite 1/1