

2. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1153 U

Gerät: Leistungs- Mikroschalter bzw. Sensor Typ dS20K-....
Kennzeichnung:  II 2 G EEx d IIC
Hersteller: TPK Kapfer GmbH
Anschrift: Schillerstr. 13, 74219 Möckmühl, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

1. Der Normenstand wird angepasst.
2. Durchführung von aufgrund des neuen Normenstandes notwendig gewordenen Prüfungen bzw. Untersuchungen.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-31:2009


Aufgrund der Anwendung der o.g. Normen ändert sich die Kennzeichnung je nach Geräteausführung wie folgt:

 II 2 G Ex d IIC Gb

Prüfbericht: PTB Ex 13-13191

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 3. März 2014


Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Direktor und Professor

