

2. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1154 X

Gerät: Leistungs- Mikroschalter bzw. Sensor Typ dS20K-....

Kennzeichnung:  II 2 G EEx d IIC T6 bzw. T5

 II 2 D IP 68 T 80 °C bzw. T 95 °C

Hersteller: TPK Kapfer GmbH

Anschrift: Schillerstr. 13, 74219 Möckmühl, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

1. Der Normenstand wird angepasst.
2. Durchführung von aufgrund des neuen Normenstandes notwendig gewordenen Prüfungen bzw. Untersuchungen.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009

EN 60079-1:2007

EN 60079-31:2009

Aufgrund der Anwendung der o.g. Normen ändert sich die Kennzeichnung je nach Geräteausführung wie folgt:


 II 2 G Ex d IIC T6 bzw. T5 Gb

 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C bzw. T95 °C Db IP68

Prüfbericht: PTB Ex 13-13190

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 3. März 2014


Dr.-Ing. U. Klausmeyer
Direktor und Professor

