


1. ERGÄNZUNG

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2001 X

Gerät: Minileuchttaster Typ mS71.-...-...
Kennzeichnung:  II 2 G EEx md IIC T6, T5
Hersteller: TPK Kapfer GmbH
Anschrift: Schillerstraße 13, 74219 Möckmühl, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Die Kennzeichnung des Minileuchttasters wird künftig wie folgt ausgeführt:

 II 2 G Ex mb d IIC T6 Gb

Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten unverändert.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-18:2009

Prüfbericht: PTB Ex 12-22213

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag


Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Direktor und Professor



Braunschweig, 22. November 2012